

| | |
|---|--|
| Section Width / Dilim Geniřliđi | 59 mm |
| Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı | 51,5 mm |
| Radiator Length / Radyatör Uzunluđu | Number of section Dilim Sayısı x 59 mm - 9 mm |
| Connection Diameter / Bađlantı Çapı | G 1/2" |
| Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü | Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm |
| Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü | 34 mm |
| Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü | 72,5 mm |

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

| HEIGHT /YÜKSEKLİK mm | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| WATT | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | 106 | 118 | 142 | 166 | 189 | 213 | 143 |

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

| HEIGHT /YÜKSEKLİK mm | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Number of Sections Dilim Sayısı | Min.5 Max.40 | Min.5 Max.40 | Min.5 Max.40 | Min.5 Max.40 | Min.5 Max.40 | Min.5 Max.34 | Min.5 Max.34 | Min.5 Max.34 | Min.5 Max.34 | Min.5 Max.23 | Min.5 Max.23 | Min.5 Max.17 | Min.5 Max.17 |