

| | |
|---|---|
| Section Width / Dilim Geniřliđi | 104 mm |
| Radiator Thickness / Radyatör Kalınlıđı | 68 mm |
| Radiator Length / Radyatör Uzunluđu | Number of section Dilim Sayısı x 104 mm - 4 mm |
| Connection Diameter / Bađlantı Çapı | G 1/2" |
| Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü | Radiator Height Radyatör Yüksekliđi - 55 mm |
| Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü | 55 mm |
| Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü | 89 mm |

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

| HEIGHT /YÜKSEKLİK mm | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| WATT | 75 | 100 | 125 | 150 | 176 | 201 | 226 | 252 | 302 | 353 | 403 | 454 | 505 |

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

| HEIGHT /YÜKSEKLİK mm | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Number of Sections Dilim Sayısı | Min.3 Max.23 | Min.3 Max.23 | Min.3 Max.23 | Min.3 Max.23 | Min.3 Max.19 | Min.3 Max.19 | Min.3 Max.19 | Min.3 Max.19 | Min.3 Max.13 | Min.3 Max.13 | Min.3 Max.10 | Min.3 Max.10 | Min.3 Max.10 |